

ПАСПОРТ СХОВИЩА
(протирадіаційного укриття) № 64025

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса м.Рівне, Рівненський, вул.Ст.Бандери,12
(місто, район, вулиця, № будинку)
2. Кому належить Рівненський державний гуманітарний університет
(до якого підприємства приписано сховище (протирадіаційне укриття))
3. Найменування проектної організації, ким затверджений проект _____
4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які будували сховище (протирадіаційне укриття) _____
5. Призначення сховища (протирадіаційного укриття) у мирний час _____
6. Організація, яка експлуатує сховище (протирадіаційне укриття) у мирний час, з якого періоду Рівненський державний гуманітарний університет
7. Дата прийняття в експлуатацію 1955
(рік, місяць, число)
8. Час приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність 12 год.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА
(ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, чол. 140
2. Загальна площа, м² 112,3
3. Загальний об'єм, м³ 415
4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):
вбудоване у будівлю 4 поверхів
окремо розміщене _____
у гірничих виробках _____
5. Кількість входів 2
6. Кількість аварійних виходів 1
7. Кількість дверей і ставень (з вказівкою марки або шифру):
захисно-герметичних відсутні
герметичних ДУ-III (180×80) - 2шт.) ДУ-III (160×60) - 2шт. Ставні СУ-1шт
8. Клас сховищ (група укриття) III

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Таблиця

Вентиляційна система	Вентилятори			Фільтри і засоби регенерації		Герметичні клапани		Противибухові пристрої	
	Тип	Кількість	Продуктивність	Тип	Кількість	Тип	Кількість	Тип	Кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приточна - у режимі вентиляції - у режимі фільтровентиляції	ЄРВ -72	1	1750 м³/год	ФЯР	1	ГК-300	1	УЗС-8	1
						ГК-150	3	МЗС	3
	ЄРВ -49	1	300 м³/год	ФПУ-200	3	ГК-2-100	1		
						КИД-200	1		
						КИД-100	1		

Продовження таблиці

Насоси			Калорифери або повітроохолоджувачі			Холодильні машини		
Тип	Кількість	Продуктивність	Тип	Кількість	Продуктивність	Тип	Кількість	Продуктивність
11	12	13	14	15	16	17	18	19

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів **тягонапоромір -1шт; психрометр ВН-2-1- 1шт.**

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) _____

12. Система опалення **міська мережа**

13. Система енергопостачання **міська мережа**

14. Система водопостачання **міська мережа, ємність на 300л**

(вид водопроводу, свердловина, ємність аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів **міська мережа**

16. Інструмент, інвентар і обладнання, які є у сховищі (протирадіаційному укритті) _____

17. Дата заповнення паспорту **15.10.2014р.**

Керівник організації, яка експлуатує захисну споруду

Ректор

(посада)

Постоловський Р.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис, печатка)

Представник управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району)

Завідувач сектору

Управління з питань НС

міськвиконкому

(посада)

Максименко А.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис, печатка)